

범양건영 이천 신문 코아루 공동주택 신축현장

# 신축공동주택 공기질 측정 결과서

2017. 02.



**(주)푸른환경산업연구소**

Green Environment Industrial Institute Co., Ltd.

(GEII-20172-0014)

①시료채취일자	2017.02.15.		신축 공동주택 실내공기질 측정결과서				③시설 명칭		신축공동주택		
②시료분석기간	채취일로부터 12일										
시 공 자	④상호(사업장명칭)	범양건영 (이천 신문 코아루 공동주택 신축현장)									
	⑤소 재 지	경기도 이천시 신문면 수하리 248-10 (전화번호 : 070-4470-4844)									
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			59 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>						
	197 세대	30 세대	60 세대	107 세대							
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소		⑧성명(대표자)		김 홍 기					
	⑨소 재 지	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3, 4층 (전화번호: 02-583-0203)									
	⑩시료채취자	전 민 철		⑪분석책임자			진 선 욱				
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m <sup>3</sup> )											
항 목	측 정 일 시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실방향	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-		-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2017.02.15. (13:00~14:00)	102동 602호	남향	20.8	56.0	49.4	267.2	2.4	284.7	180.1	79.6
2지점	2017.02.15. (14:10~15:10)	103동 303호	남향	21.4	58.0	13.0	273.4	2.5	329.9	191.8	43.2
3지점	2017.02.15. (15:15~16:15)	104동 1402호	남향	20.5	49.0	9.5	232.7	2.0	201.7	133.3	39.8
평 균						24.0	257.8	2.3	272.1	168.4	54.2
<p>「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다.</p> <p>2017 년 02 월 27 일</p> <p>대표자 성명      김      홍      기      (서명 또는 인)</p>											

**(이천 신문 코아루)주택 공기질 측정결과 보고(공고)**

시 공 자	상호(사업장명칭)	범양건영	성명(대표자)	강 병 주
	주 소	경기도 이천시 신문면 수하리 248-10 (전화번호:070-4470-4844)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
		197세대	59 m <sup>2</sup> 30 세대	78 m <sup>2</sup> 60 세대 84 m <sup>2</sup> 107 세대
측 정 자	상 호	(주)푸른환경산업연구소	등 록 번 호	114-86-35480
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 (전화번호:02-583-0203 )		

공동주택 공기질 측정결과(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2017.02.15. (13:00~14:00)	102동 602호	남향	2.4	267.2	49.4	284.7	180.1	79.6
2지점	2017.02.15. (14:10~15:10)	103동 303호	남향	2.5	273.4	13.0	329.9	191.8	43.2
3지점	2017.02.15. (15:15~16:15)	104동 1402호	남향	2.0	232.7	9.5	201.7	133.3	39.8
평 균				2.3	257.8	24.0	272.1	168.4	54.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기 질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2017년 2월 12/27일  
제출자 범양건영 대 표 이 사 강 병 주  
이천시청장 귀하